СОГЛАСОВАНО
Представитель Кингисеппской
общественной организации инвалидов

Баннов _____
«_____»_____2017

УТВЕРЖДЁН
Приказом № 42а
от «22» февраля 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п.Котельский.

1.2. Адрес объекта 188468, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, п.Котельский, д.10 а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее трехэтажное здание с эксплуатируемым подвалом, общей площадью 4271,2 кв.м
- часть здания _____-____ этажей (или на _____ этаже), _-_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *7700 кв.м*

1.4. Год постройки здания- 2015 г., последнего капитального ремонта - .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- нет, капитального – не планируется.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п.Котельский; МБДОУ «Детский сад» п.Котельский

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188468, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, п.Котельский, д.10 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (*государственная*, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)
Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Адрес администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а

Телефон: (813 75) 4-88-00,
Факс: (813 75) 4-88-02,
E-mail: kingisepp-rayon@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте в режиме полного дня 10,5-часового пребывания*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети*, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – инвалиды.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -*155 детей*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, *нет) нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): рейсовый автобус №56. №62, №75.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 3**00** м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;*** *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть***, *нет* (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» Не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично всем (ДЧ-В).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____не планируется_____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование

_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата ____*не размещена*_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «20» февраля 2017 г.,
2.Акта обследования объекта: № 1 от «20» февраля 2017 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

от 20 февраля 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п.Котельский

1.2. Адрес объекта: 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее трехэтажное здание с эксплуатируемым подвалом, общей площадью 4271,2 кв.м
- часть здания - этажей (или на ___этаже), - кв.м.

1.4. Год постройки здания - 2015 г., последнего капитального ремонта - нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального – *не планируется.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п.Котельский; МБДОУ «Детский сад» п.Котельский

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 188468, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Адрес администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а
Телефон: (813 75) 4-88-00, Факс: (813 75) 4-88-02, E-mail: kingisepp-rayon@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг *реализация образовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми*
2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте*, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-**нет**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -**155 чел.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Рейсовый автобус №56, №62, №75
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): рейсовый автобус,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да*, ***нет***),
3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые***; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***
3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть***, *нет* (бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. **Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п.Котельский
1.2. Адрес объекта 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее трехэтажное здание с эксплуатируемым подвалом, общей площадью 4271,2 кв.м
- часть здания - __этажей (или на __ этаже), __-__кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да,** нет); - 7700 кв.м
1.4. Год постройки здания - 2015 г., последнего капитального ремонта –
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего-нет, капитального – не планируется.*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п.Котельский; МБДОУ «Детский сад» п.Котельский
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
188468, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) *муниципальная*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*):
Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Адрес администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а
Телефон: (813 75) 4-88-00, Факс: (813 75) 4-88-02, E-mail: kingisepp-rayon@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):* *образование*

2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте в режиме полного дня 10,5-часового пребывания*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети*, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -*155 детей*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, *нет) нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Рейсовый автобус №56, №62, №75.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): рейсовый автобус,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,* ***нет*****),**

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;*** *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть****, нет* (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» Не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан доступным частично всем (ДЧ-В).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ___*не планируется*___
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
4.4.1. согласование на Комиссии _____
_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

_____

_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

не размещена

(наименование сайта, портала)

Руководитель
рабочей группы: заведующий МБДОУ, Николаева Т.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

Члены рабочей группы:
зам.заведующего по безопасности Белодурова Е.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

Завхоз Карташова Л.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

В том числе:

Представитель Кингисеппской общественной
организации инвалидов по согласованию Банников _____
(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п.Котельский
188468, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза №47-1-4-0169-14)	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза №47	все		
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза №47	С, Г, У,О		
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза №47	К		
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	-	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию частично доступна всем категориям инвалидов.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п.Котельский
188468, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза №47-1-4-0169-14)	У,С,Г,О		
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза №47	К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза №47	ДЧ-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза №47	ДЧ-В		
2.5	Тамбур	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза №47	ДЧ-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход)в здание	ДЧ-И (К,Г,О,У)	-	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход (выход) в здание доступен частично избирательно. Для доступности инвалидам с нарушение зрения необходимо установить тактильные таблички со шрифтом Брайля.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п.Котельский
188468, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза «47-1-4-0169-14)	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза «47-1-4-0169-14)	У,О,Г		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза «47-1-4-0169-14)	все		
3.5	Дверь	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза «47-1-4-0169-14)	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Соответствует (гос.экспертиза «47-1-4-0169-14)	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В	-	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступны частично всем категориям инвалидов.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад» п.Котельский
188468, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И			Нет необходимости

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения доступны частично всем категориям инвалидов.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в ДОУ рабочие места для инвалидов не предусмотрены.

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	нет			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад» п.Котельский
188468, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Соответствует требованиям (гос.экспертиза №47-1-4-0169-14)	все		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано для всех видов МГН.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад» п.Котельский
188468, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кингисеппский район, п.Котельский, д.10а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-				
6.2	Акустические средства	нет	-	-				
6.3	Тактильные средства	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте не доступна.